








- Criterios de diseño:
- RD 1942/1993 "Reglamento de instalaciones de protección contra incendios"
  - RD 226/2004, "Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales"
  - CITE "Documento Básico sobre Seguridad en caso de incendio SI"
  - Ancho de puertas y rampas: 0,8 m
  - Anchura de pasillos y rampas: 1 m
  - Dimensiones de las ventanillas: 0,20 x 1,20 m mínimo
  - Los extintores serán de polvo ABC (polivalente)

| LEYENDA - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   |  |
|---|--|
| Símbolo   | Descripción                                  |
|  | Sistema automático de detección de incendios |
|  | Pulsador-alarma                              |
|  | Extintor portátil                            |
|  | Bocina de incendio equipada (XX m)           |
|  | Señal de SALIDA                              |
|  | Central de alarmas                           |
|  | Recorrido de evacuación                      |

